АКТ
ОБЩЕГО ОСМОТРА ЗДАНИЯ

г. Железногорск **от «10» октября 2014г.**

Дом № 25 по ул. Димитрова ООО «ЖЭУ – 2»

Мы, нижеподписавшиеся: комиссия в составе начальника ПТО ООО «ЖКУ» Дубининой И.А., исполнительного директора ООО «ЖЭУ-2» Тевяшова Ю. В., инженера ПТО ООО «ЖКУ» Лашковой Е. Н., главного энергетика ООО «УК «Жилищник» Рябинского В. В., начальника электроремонтного участка ООО «Универсальное обслуживание» Исаичев А. П., теплотехника ООО «УК «Жилищник» Зеленова Д. А., инженера ООО «ЖЭУ-2» Полникова А. П., ст. мастера ООО «ЖЭУ-2» Воробьева В. Д., техника-смотрителя ООО «СпецСервис» Полуянов И. Г., произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра частей зданий и конструкций

Части зданий и конструкций с указанием материала	Техническое состояние и объем подлежащий замене или ремонту	Решение
1. Фундаменты	удовл.	
2. Стены	удовл.	
3. Цоколь	удовл.	
4. Фасады	удовл.	
5. Приямки	удовл.	
6. Спуск в подвал	удовлетв.	
7. Крыши	удовл.	
8. Козырьки 9-х этажей	удовл.	
9. Козырьки входов в подъезд	ремонт покрытия штук. 1-7п	
10. Балконные плиты	удовл.	
11. Покрытия	удовл.	
12. Полы	удовл.	
13. Перегородки	удовл.	
14. Окна	удовл.	

15. Двери	удовл.	
16. Лестницы	ремонт 1–5 под. 7 под.	
17. Отмостка	част. ремонт	
18. Подходы и тротуары	част. ремонт.	
19. Центральное отопление	Замена: Труба ст. ф20 – 5,4 м	
20. Горячее водоснабжение	Замена: Труба ст. ф25 – 1,1 м	
21. Водопровод	Замена: Кран ш. ф25 – 2 шт.	
22. Канализация	удовл.	
23. Водоотводящие устройства	ремонт. вод. устр-ва 140 м²	
24.Вентиляция		
25.Электрооборудование	удовл.	
26.Лифты		
27.Крыльца	удовл.	
28.Стойки под козырьки	—	

Подписи:

1. _____ Дубинина И.А.
2. _____ Тевяшов Ю.В.
3. _____ Лашкова Е.Н.
4. _____ Рябинский В.В.
5. _____ Исаичев А. П.
6. _____ Зеленов Д.А.
7. _____ Полников А.П.
8. _____ Воробьев В.Д.
9. _____ Полушина И.Г.