АКТ
ОБЩЕГО ОСМОТРА ЗДАНИЯ

г. Железногорск **от «10» октября 2014г.**

Дом № 27/2 по ул. Ленина ООО «ЖЭУ – 2»

Мы, нижеподписавшиеся: комиссия в составе начальника ПТО ООО «ЖКУ» Дубининой И.А., исполнительного директора ООО «ЖЭУ-2» Тевяшова Ю. В., инженера ПТО ООО «ЖКУ» Лашковой Е. Н., главного энергетика ООО «УК «Жилищник» Рябинского В. В., начальника электроремонтного участка ООО «Универсальное обслуживание» Исаичева А. П.., теплотехника ООО «УК «Жилищник» Зеленова Д. А., инженера ООО «ЖЭУ-2» Полникова А. П., ст. мастера ООО «ЖЭУ-2» Воробьева В. Д., техника-смотрителя ООО «ПрофСервис» Бушуткиной О. Н., произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результаты осмотра частей зданий и конструкций

Части зданий и конструкций с указанием материала	Техническое состояние и объем подлежащий замене или ремонту	Решение
1. Фундаменты	удовл.	
2. Стены	удовл.	
3. Цоколь	удовл.	
4. Фасады	удовл.	
5. Приямки	удвл	
6. Спуск в подвал	удовл.	
7. Крыши	удовл.	
8. Козырьки 9-х этажей	—	
9. Козырьки входов в подъезд	удовл.	
10. Балконные плиты	удовл.	
11. Покрытия	удовл.	
12. Полы	удовл.	
13. Перегородки	удовл.	
14. Окна	удовл.	

15. Двери	Замена 1–6 под.	
16. Лестницы	удовл.	
17. Отмостка	удвл	
18. Подходы и тротуары	удвл	
19. Центральное отопление	Замена: Кран ш. ф15 – 2 шт.	
20. Горячее водоснабжение	Замена: Труба ст. ф 25 – 1,3 м	
21. Водопровод	Замена: Труба ст. ф25 – 1,5 м Замена: Труба п/п 110 – 1 м	
22. Канализация		
23. Водоотводящие устройства		
24.Вентиляция		
25.Электрооборудование	удовл.	
26.Лифты	—	
27.Крыльца	удовл.	
28.Стойки под козырьки	—	

Подписи:

1. _____ Дубинина И.А.
2. _____ Тевяшов Ю.В.
3. _____ Лашкова Е.Н.
4. _____ Рябинский В.В.
5. _____ Исаичев А. П.
6. _____ Зеленов Д.А.
7. _____ Полников А.П.
8. _____ Воробьев В.Д.
9. _____