АКТ
Общего осмотра здания

г. Железногорск

«__10__» __октября__2014г.

ДОМ № 80/1 по ул. Ленина ЖЭУ № 4

Мы, нижеподписавшиеся: комиссия в составе начальника ПТО ООО «ЖКУ» Дубининой И.А., исполнительного директора ООО «ЖЭУ-4» Чупруновой И.В., инженера ПТО ООО «ЖКУ» Гранковой С.А., инженера ООО «ЖЭУ-4» Мельниковой В.В., ст.мастера ООО «ЖЭУ-4» Стрельниковой О.А., теплотехника ООО «Жилищник» Пигаревой В.И., мастера ООО «УО»
гл. энергетика ООО «УК «Жилищник» Рябинского В.В., начальника эл.ремонтного участка ООО «Универсальное обслуживание» Исаичева А.П., техника-смотрителя ООО «СпецСервис» Рябининой Е.В., произвели осмотр вышеуказанного строения.

Результата осмотра частей зданий и конструкций

Части зданий и конструкций с указанием материала	Техническое состояние и объем подлежащий замене или ремонту	Решение
1.Фундаменты	удов	
2.Стены	удов	
3.Цоколь	удов	
4.Фасады	удов	
5.Приямки	удов	
6.Спуск в подвал	удов	
7.Крыши	рем. кровли кв 66-50	
8.Козырьки 9-х этажей	удов	
9.Козырьки входов в подъезд	рем. кровли входн. гр 2 под - 18 м²	
10. Балконные плиты	удов	
11.Покрытия	удов	
12.Полы	удов	
13.Перегородки	удов	
14.Окна	удов	
15.Двери	удов	

16.Лестницы	удов	
17.Отмостка	удов	
18.Подходы и тротуары	удов	
19.Центральное отопление	удовл	
20.Горячее водоснабжение	удовл	
21.Водопровод	удовл	
22.Канализация	удовл	
23.Газооборудование		
24.Вентиляция		
25.Электрооборудование	удова.	
26.Лифты		
27.Крыльца	удов	
28.Радио и телевизионные устройства		
29. Водоотводящие устройства	удов	
30.Стойки под козырьки	удов	

Подписи:

1. _____ **Дубинина И.А.**
2. _____ **Чупрунова И.В.**
3. _____ **Гранкова С.А.**
4. _____ **Мельникова В.В.**
5. _____ **Стрельникова О.А.**
6. _____ **Пигарева В.И.**
7. _____ **Рябинский В.В.**
8. _____ **Исаичев А.П.**
9. _____ **Рябинина Е.В.**
10. _____